

仕様書(別紙)

1. 豊後高田市施設の電力需給仕様書(対象施設一覧)

番号	施設名 (所在地)	業種(用途)	電力供給 方式		標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波 数 (Hz)	受電方式	自動検針 装置の有 無	計量器の 仕様	需給地点	電気工作 物の財産 分界点	保安上 の責任 分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備 の有無と 容量	余剰電力 の売却の 有無と売却 先
1	豊後高田市高田庁舎 (豊後高田市永町39番地3)	官公署(事務所)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光40kw)	無	無
2	豊後高田市真玉庁舎 (豊後高田市中真玉2144番地12)	官公署(事務所)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光15kw)	無	無
3	豊後高田市香々地庁舎 (豊後高田市見目110番地)	官公署(事務所)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光20kw)	無	無
4	豊後高田市消防署 (豊後高田市御玉147番地)	官公署(事務所)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光10kw)	無	無
5	豊後高田市高田市民グラウンド (豊後高田市水崎1096番地)	官公署(球場)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
6	豊後高田市真玉市民グラウンド (豊後高田市臼野4315番地2)	官公署(球場)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
7	豊後高田市香々地市民グラウンド (豊後高田市香々地6517番地)	官公署(球場)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
8	豊後高田市中央公民館 (豊後高田市玉津987番地)	官公署(公民館)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
9	豊後高田市立夢いろ幼稚園 (豊後高田市美和1343番地)	官公署(幼稚園)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	有	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
10	豊後高田市立高田小学校 (豊後高田市新地1460番地)	官公署(小学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
11	豊後高田市立桂陽小学校 (豊後高田市玉津1053番地)	官公署(小学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
12	豊後高田市立河内小学校 (豊後高田市佐野2017番地)	官公署(小学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
13	豊後高田市立真玉小学校 (豊後高田市中真玉5809番地)	官公署(小学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光17kw)	無	九州電力
14	豊後高田市立香々地小学校 (豊後高田市香々地3546番地)	官公署(小学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光10kw)	無	九州電力
15	豊後高田市立三浦小学校 (豊後高田市堅来4455番地)	官公署(小学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
16	豊後高田市立高田中学校 (豊後高田市玉津473番地)	官公署(中学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光27kw)	無	九州電力
17	豊後高田市立都甲中学校(戴星学園) (豊後高田市松行363番地)	官公署(中学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
18	豊後高田市立真玉中学校 (豊後高田市中真玉117番地)	官公署(中学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	有(太陽光30kw)	無	九州電力
19	豊後高田市立香々地中学校 (豊後高田市香々地3400番地)	官公署(中学校)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
20	豊後高田市健康交流センター花いろ (豊後高田市美和1335番地1)	官公署(他に分類さ れない保健衛生)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	有	無
21	豊後高田市真玉体育センター (豊後高田市西真玉3331番地)	官公署(体育館)	交流三相 3線式		6600	6600	60	1回線受 電	無	電力需給 複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器 の電源側接続点	同左	同左	無	無	無