仕様書（別紙）

1．豊後高田市施設の電力需給仕様書（対象施設一覧）

番号	施設名 （所在地）	業種（用途）	電力供給方式	標準電圧（V）	計量電圧（V）	標準周波数（Hz）	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	余剰電力の売却の有無と売却先
1	豊後高田市高田庁舎 （豊後高田市是永町39番地3）	官公署 （事務所）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光40kw）	無	無
2	豊後高田市真玉庁舎 （豊後高田市中真玉2144番地12）	官公署 （事務所）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光15kw）	無	無
3	豊後高田市香々地庁舎 （豊後高田市見目110番地）	官公署 （事務所）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光20kw）	無	無
4	豊後高田市消防署 （豊後高田市御玉147番地）	官公署 （事務所）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光10kw）	無	無
5	豊後高田市高田市民グラウンド （豊後高田市水崎1096番地）	官公署 （球場）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
6	豊後高田市真玉市民グラウンド （豊後高田市臼野4315番地2）	官公署 （球場）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
7	豊後高田市香々地市民グラウンド （豊後高田市香々地6517番地）	官公署 （球場）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
8	豊後高田市中央公民館 （豊後高田市玉津987番地）	官公署 （公民館）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
9	豊後高田市立夢いろ幼稚園 （豊後高田市美和1343番地）	官公署 （幼稚園）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	有	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
10	豊後高田市立高田小学校 （豊後高田市新地1460番地）	官公署 （小学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
11	豊後高田市立桂陽小学校 （豊後高田市玉津1053番地）	官公署 （小学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
12	豊後高田市立河内小学校 （豊後高田市佐野2017番地）	官公署 （小学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
13	豊後高田市立真玉小学校 （豊後高田市中真玉5809番地）	官公署 （小学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光17kw）	無	九州電力
14	豊後高田市立香々地小学校 （豊後高田市香々地3546番地）	官公署 （小学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光10kw）	無	九州電力
15	豊後高田市立三浦小学校 （豊後高田市堅来4455番地）	官公署 （小学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
16	豊後高田市立高田中学校 （豊後高田市玉津473番地）	官公署 （中学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光27kw）	無	九州電力
17	豊後高田市立都甲中学校（戴星学園） （豊後高田市松行363番地）	官公署 （中学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
18	豊後高田市立真玉中学校 （豊後高田市中真玉117番地）	官公署 （中学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	有（太陽光30kw）	無	九州電力
19	豊後高田市立香々地中学校 （豊後高田市香々地3400番地）	官公署 （中学校）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
20	豊後高田市健康交流センター花いろ （豊後高田市美和1335番地1）	官公署（他に分類されない保健衛生）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	有	無

番号	施設名 （所在地）	業種（用途）	電力供給方式	標準電圧（V）	計量電圧（V）	標準周波数（Hz）	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	余剰電力の売却の有無と売却先
21	豊後高田市真玉体育センター （豊後高田市西真玉3331番地）	官公署 （体育館）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
22	豊後高田市学校給食センター （豊後高田市西真玉6636番地）	官公署 （給食ｾﾝﾀｰ）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
23	豊後高田市クリーンセンター （豊後高田市新地1796番地1）	官公署 （し尿処理施設）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無
24	豊後高田市火葬場 （豊後高田市中真玉4427番地1）	官公署 （火葬場）	交流三相3線式	6600	6600	60	1回線受電	無	電力需給複合計器	需給場所の構内引込線に施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左	無	無	無